

телефон доверия ГУ МЧС России
по Тамбовской области 72-99-50

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов ул. Железнодорожная, 14, 72-25-46,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Моршанску и Моршанскому району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Зелёная, 8

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Предписание N 70 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

возраста «Начальная школа - детский сад №5 «Елочка»

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Моршанска и Моршанского района по пожарному надзору № 70 от « 06 » 10 20 14 года,
(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 12 ч. 00 мин. « 13 » 10 20 14 г.

по 10 ч. 00 мин. « 11 » 11 20 14 г. проведена проверка

инспектором ТО НД по г. Моршанску и Моршанскому району УНД Главного управления МЧС

(должность, звание, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

России по Тамбовской области - государственный инспектор города Моршанска и Моршанского района

по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Ракитиным Павлом Вячеславовичем

территории, зданий, помещений организации

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенного (ых) по адресу: Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Южная, 55

(адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор Ольга Дмитриевна Хрущевская

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирования светового и звукового сигналов на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | ч.7 ст.83 ФЗ-123 | 30.08.2015г. | |
| 2. | Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII ППП. | п.3, 460, п.461, п.462 ППП | 31.12.2014г. | |
| 3. | Отсутствует журнал учета проведения | Приложение №1, п.10, | 31.12.2014г. | |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--------------|--|
| | инструктажей по пожарной безопасности (вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. | НПБ 645-2007 | | |
| 4. | Руководитель организации не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от производства. | п.36 НПБ 645-2007, п.3 ППР | 30.05.2015г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную или уголовную ответственности в соответствии действующим законодательство за нарушение требований пожарной, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТО НД по г.Моршанску и Моршанскому району УНД

(должность, фамилия, инициалы государственного

Главного управления МЧС России по Тамбовской области -

инспектора по пожарному надзору)

- государственный инспектор города Моршанска и Моршанского района
по пожарному надзору ст.лейтенант вн.службы П.В. Ракитин

М.Л.П.*

« 11 » 11 20 14 г.

Предписание на 11 листе (-ах) для исполнения получил:

Хризул
(подпись)
« 11 » 11 20 14 г.

Хризул
(должность, фамилия, инициалы)
Хризул

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору